

RECOMMANDATIONS DU FABRICANT POUR LA MAINTENANCE DES EXTINCTEURS ANDRIEU

Appareils concernés : **Gamme VULCAIN LITH'OR** extincteur portatif à pression auxiliaire à eau + complément prêt à l'emploi sans fluor.

Période de remplacement des pièces ou produits	Types d'appareils EP9LITA (Additif)
Scellé de sécurité	Annuellement
Joint de tête	Annuellement
Joint de lance	Annuellement
Percuteur avec joint	3 ans
Ressort de percuteur	3 ans
Goupille de sécurité	3 ans
Charge en additif NOFIRELITH	3 ans
Cartouche CO2	5 ans (//)
Lance complète	10 ans
Ecrou borgne de tête	5 ans
Tête complète	10 ans ou selon NF S61-919
Réservoir EAU	10 ans ou selon NF S61-919



Informations : En cas d'exposition dans un environnement difficile, procéder au remplacement des pièces et des charges à des intervalles plus rapprochés.

(//) Selon l'état de la cartouche.

Attention : Il est important de vérifier le clapet de la soufflette ainsi que la surface intérieure de la tête. En effet selon les conditions de stockage, une cristallisation est possible. Nous recommandons dans ce cas le remplacement de la lance ou de la tête complète lors des opérations de maintenance.